

附件 1:

淮安校区物理实验中心电路系统安全改造所用材料相关参数要求

序号	名称	品牌	型号	规格	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	铝合金桥架			本色, $\geq 100*50\text{mm}$, $\geq 1.0\text{mm}$ (根据实际 安装定)		米		
2	教室总开漏 电保护器	德力西	DZ47SLES 4P 63A	3P $\geq 40\text{A}$ (根据现场 勘测定)	18	个		
3	教室分开漏 电保护器	德力西	DZ47sLE 2P 32A	2P $\geq 20\text{A}$ (根据现场 勘测定)	38	个		
4	强电箱	正泰	PZ30G-6-MZ	≥ 16 位	18	个		
5	强电箱	正泰	PZ-30G-45	约长 393mm; 64mm; (45 位)	1	个		
6	强电箱	正泰	PZ-30G-36	约长 435mm; 454mm; (36 位)	2	个		
7	强电箱	正泰	PZ-30G-24	约长 345mm; 455mm; (24 位)	2	个		
8	五孔插座 (不带开 关)	公牛	G12Z223AS 象 牙白	白 10A 斜五孔插座	610	个		
9	五孔插座 (带开关)	公牛	G12E334S 象牙 白	白 10A 正五孔插座	18	个		
10	地插	公牛	GD8Z223	铜 五孔地插	10	个		
11	明盒	公牛	H2 BULL 明盒	加厚 86 明盒	1	批		
12	路由器	小米	BE6500	Wi-Fi7		个		
13	空开	微断云 控	3P/100A	智能控制开关 3P 100A	3	个		
14	阻燃电线	远东电缆 线	ZC-BV2.5	2.5 平方单股铜芯国 标	1	批		
15	阻燃电线	远东电缆 线	ZC-BV4	4 平方单股铜芯国 标	1	批		
16	阻燃电线	远东电缆 线	ZC-BV6	6 平方单股铜芯国 标	1	批		
17	其他辅材				1	批		
18	施工费							
	合计							